最高許容圧力

水道水　0.98MPa

制御差圧　0.049~0.196MPa

流量許容差　±10%



呼び径	d	L	L1	L2	S	設定流量　(ℓ/min)
13	G 1/2	37	7.7	13	26	5, 7.5, 10, 12.5, 15
20	G 3/4	37	7.7	13	32	5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	C3771B	クロムメッキ
3	ガスケット	1	T#1995	
4	座金	1	C1100P	
5	ゴムオリフィス	1	NBR	
6	銘板	1	テトロン	

規格		
	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0202
	肉厚	三吉標準
	圧力検査	三吉標準
製品コード		
製品記号		TA

A型水せん用定量器

年月日	2019.01.18	図番	△		
承認	仲川	R12-A00016 REV-00	△		
検図	中村		△		
設計	小倉		△		
製図	田中		△		
			記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

MIYOSHI