



注記) 記載内容について、予告なしに変更することがあります。

呼び径	管外径	X	Y	Z	ボルト	
					径×長さ	E
1	34.0	95	58	44.5	3/8×48	0~3.2
1¼	42.7	107	66.5	45.5	3/8×48	0~3.2
1½	48.6	113	72.5	45.5	3/8×48	0~3.2
2	60.5	131	84	46.5	3/8×48	0~3.2
2½	76.3	149	100	46.5	1/2×63	0~3.2
3	89.1	165	114	46.5	1/2×63	0~3.2
4	114.3	203	146	52	1/2×70	0~6.2
5	139.8	239	174	52	5/8×80	0~6.2
6	165.2	268	200	52	5/8×80	0~6.2
8	216.3	335	254	60	3/4×108	0~6.8

※呼び径 1~11/2 は、受注生産品です。

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5705 FCMB27-05 又はJIS G 5502 FCD450-10	2	溶融亜鉛めっき
②	ガスケット	EPDM (エチレンプロピレンゴム)	1	
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装
④	ナット	JIS G 3101 SS400又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装
⑤	ボルトクリッパー	ポリエチレン	2	対象の呼び径: 1~6

△				受注先	殿	材質
△				型式	図番	硬度
△				TOP-J R-5		
②	20.6.1	呼び径 1~1½ 追加。	坂田	名称	トップジョイント R-5	
①	13.5.29	呼び径 8 追加	星野	溶融亜鉛めっき品 組立寸法		
△		客先用図面として新規作図		承認	星野	検図
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	坂田	製図
					佐々木	尺度
						FREE
						角法
						2008年 11月 14日
						工場図番
						SSP-0046

株式会社 リケン 配管機器部