



呼び	X	Y	Z	ボルトの呼び×長さ	ナットの二面幅	E
30Su (25A)	95	60	43	M10×45	17	0~3
40Su (32A)	107	69	43	M10×45	17	0~3
50Su (40A)	113	75	43	M10×45	17	0~3
60Su (50A)	131	86	45	M10×45	17	0~3
75Su (65A)	149	102	45	M10×55	17	0~3
80Su (80A)	165	115	45	M10×55	17	0~3
100Su (100A)	205	147	50	M16×73	24	0~6
125Su (125A)	239	176	50	M16×73	24	0~6
150Su (150A)	268	204	50	M16×73	24	0~6

注記：記載内容について予告無く変更することがあります。

- ・日本水道協会品質認証センター 認証登録品
- ・ステンレス協会規格 SAS361 適合品

番号	部品名	材質	数量	備考
①	ハウジング	SCS14	2	
②	ガスケット	耐塩素EPDM	1	
③	ボルト	SUS316	2	
④	ナット	SUS316	2	
⑤	ボルトクリッパー	エラストマー	2	

△			受注先		材質
△			型式 図番		硬度
△			SUS-TOP システム		
△			名称		
△			ジョイント組立寸法		
△	見直しにより修正	星野	承認	検図	製図
△	客先用図面として作図		星野	坂田	三上
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	R度 FREE 角法
					2007年 8月 28日
					工場図番
					SSP-0010

株式会社 リケン 配管機器事業部