



呼び径	板厚	H	L
D	t		
75	0.6	10	65
100	0.6	10	65
125	0.6	13	62
150	0.6	13	87
175	0.6	15	85
200	0.6	15	85
225	0.6	15	85
250	0.6	15	85
275	0.6	15	85
300	0.6	15	85
325	0.8	15	85
350	0.8	15	85
375	0.8	15	85
400	0.8	15	85
450	0.8	15	85
500	0.8	15	85
550	0.8	15	85
600	0.8	15	85
650	0.8	15	85
700	0.8	15	85
750	1.0	15	85
800	1.0	15	85
850	1.0	15	85
900	1.0	15	85
950	1.0	15	85
1000	1.0	15	85

単位：mm

平成25年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+1

※材質：亜鉛鋼板

△	・	・
△	・	・
△	2016. 4. 21	L寸法変更
記号	年月日	備考

名称		定着カラー				
型式		C (φ75～φ1000)				
承認	検図	製図	尺度	図番	16-219007	
	池上	工藤	FREE	図法	三角法	
				日附	2016. 4. 21	
 株式会社 深川製作所						